

Poštovani,

Molim vas da precizirate sledeće pozicije iz obrasca strukture cene:

2.001. "Z" profil: prilpžiti skicu ili detaljno opsati - ojasniti dimenzije

3.001. Nije dat tačan profil Tr lima i nije definisana debljina lima, ako se radi samo o TR limu.

Ako se radi o krovnom panelu debljine izolacije 60 [mm], treba definisati tip PUR i PIR
ako je izolacija od poliuretanao, odnosno, treba definisati vrstu izolacije.

S poštovanjem.

Dragoš Gmitrić, dipl.maš.ing.

GLOBEX doo, 15353 Majur, ul. Tabanovačka 8.

Tel/fax: +381 15 377 338, 377 339, 377 429

Mob: +381 63 36 99 55

Mob: +381 65 36 99 550

e-mail: globex@ptt.rs

e-mail: globex_hcv@mts.rs

Skype: dragoss015

Одговор на питање за позицију 2.001. је постављена скица на Порталу и интернет старници наручиоца.

Одговор на питање за позицију 3.001. је да се ради о лиму TP 40.

Одговор на питање за позицију 3. 002. грешком је уписана термоизолација, на слемени неће бити уградње термоизолације.

С поштовањем

Председник комисије

Зора Ђук